

## Отчет

**об исполнении предписаний ОНД и ПР Тимашевского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю №28/1/3 от 24.06.2021г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.**

**В период с 24 июня 2021 года по 24 июля 2021 года в МБДОУ д/с № 26 на предписание ОНД и ПР Тимашевского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 28/1/3 от 24.06.2021г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, согласно выявленным нарушениям, сообщает следующее:**

1. На объекте защиты планы эвакуации выполнены с применением фотолюминесцентных материалов.
2. Проведено категорирование складских помещений в соответствии с п.12 ППР № 1479.
3. Предоставлены документы, подтверждающие проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах согласно п. 17 ППР № 1479.

**МБДОУ д/с № 26, Безрукова Ирина Николаевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ**  
**17.03.2022 15:11 (MSK), Сертификат НЭП № 04A6265D15009584EB11965F351E91AE**